



STAJAJÍCÍ VYUŽÍVANÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY ZASEKAT POD OMÍTKU
STAJAJÍCÍ NEVYUŽÍVANÉ SLABOPROUDÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY DEMONTOVAT
SVĚTLA V MÍSTNOSTI 201 DEMONTOVAT, PO PROVEDENÍ NOVÉ KABELAŽE NAMONTOVAT NA PŮVODNÍ MÍSTA–POŽADAVEK INVESTORA

LEGENDA

- TLAČÍTKO 1/0
- TLAČÍTKO 1/0so
- ♂ SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
- ♂ SPINAČ SÉRIOVÝ
- ♂ SPINAČ SŘÍDÁVÝ
- ♂ SPINAČ KŘÍŽOVÝ
- ♂ ZASUVKA ZAPUŠTĚNÁ JEDNODUCHÁ
- ♂ ZASUVKA ZAPUŠTĚNÁ DVOUJITÁ
- ✕ LED SVĚTLIDLO
- SVĚTLIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S VLASTNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM
- ▬ OKRUHOVÁ ROZVODNICE RO
- ⚡ DIGESTOŘ, VENTILÁTOR
- LED SVĚTLIDLO VIZ. TABULKA
- LED SVĚTLIDLO VIZ. TABULKA

INVESTOR: **VEŘEJNÁ SPRÁVA, MĚSTO DOBRŠÍ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 119, 263 01 DOBRŠÍ**

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

- ZVÝCH ČÁSTÍ: KRYTÍM
- IZOLACI
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNICEM

Označení svítidla	Typ	Název	Svítidelné zdroje
A	Přisazené LED svítidlo, senkoplový kryt	1 x LED, 41W, 5800m, Ro80, 4000K	
B	Přisazené LED svítidlo, senkoplový kryt	1 x LED, 30W, 4700m, Ro80, 4000K	
C	Přisazené LED svítidlo, oploový pňm kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 3000m, Ro80, 4000K	
D	Přisazené LED svítidlo, oploový pňm kryt, průměr 480mm	1 x LED, 42W, 5100m, Ro80, 4000K	
F	Přisazené LED svítidlo, senkoplový kryt	1 x LED, 54W, 7800m, Ro80, 4000K	
H	Přisazené LED svítidlo, oploový pňm kryt, průměr 480mm	1 x LED, 32W, 3800m, Ro80, 4000K	
L	Přisazené LED svítidlo, senkoplový kryt	1 x LED, 61W, 8700m, Ro80, 4000K	

EL.INSTALACE PROVEDENA KABELY CYKY V SOUSTAVĚ ZAPUŠTĚNÉ
NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA,
KTERÁ DOPLŇUJE VKRESOVOU ČÁST

PROJEKCE ELEKTRO
KAREL ŠKARDA

PROJEKTANT	KAREL ŠKARDA	
VED. PROJEKTANT	JOSEF ŠIMONOVSKÝ	
INVESTOR	MĚSTO DOBRŠÍ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 119, 263 01 DOBRŠÍ	
OBECNÍ ÚŘAD	DOBRŠÍ	KRAJ
	STŘEDOČESKÝ	
STAVBA	VÝMĚNA TZB, OBKLADŮ, DLÁŽEB A VITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	
	5.MŠ DOBRŠÍ, JEŘÁBOVÁ č.p. 613	
		DATUM
		12/2023
		STUPĚŇ
		DSP
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
		23067
		ČÁST
		D.1.4.
		MĚŘÍTKO
		1:100
		ČÍSLO VKRESU
		1.02