



# STÁVAJÚCI NOVĚ VYZBROJENÁ OKRUHOVÁ ROZVODNICE



JUSTIČE RADY LSN 10KA OEZ

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJENÍ  
DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3

Doplňková ochrana proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 čl. 412.5

PROJEKTANT	KAREL ŠKARDA			
VED. PROJEKTANT	JOSEF ŠIMONOVSKÝ			
INVESTOR	MĚSTO DOBRŘÍŠ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 119, 263 01 DOBRŘÍŠ			
OBECNÍ ÚŘAD	DOBRŘÍŠ	KRAJ		STŘEDOČESKÝ
STAVBA	VÝMĚNA TZB, OBKLADŮ, DLAŽEB A VÝTRNNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 5.MŠ DOBRŘÍŠ, JEŘÁBOVA č.p. 613			
SCHÉMA ZAPOJENÍ RO-R.2.2L				
PROJEKCE ELEKTRO KAREL ŠKARDA				
OBECE 394, 261 01 PŘÍBRAM I IČO: 11301481 Tel.: 606 365 500				
DATUM	12/2023			
STUPĚŇ	DSP			
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	23067			
ČÁST	D.1.4.			
MĚŘÍTKO				
ČÍSLO VÝKRESU	P.05			