



KATĚ POD OMIŤKU
 JDE ROZVODY DEMONTOVAT
 ENI NOVÉ KABELAŽE NAMONTOVAT NA PŮVODNÍ MÍSTĚ POŽADAVEK INVESTROA
 Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41ed3 A ČSN 33 2000-5-51ed3:
 MÍSTNOSTI OBJEKTU A45,A45,A51 OSTAT. NORMALNÍ
 VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ: A48,A43,A42,A42,AR2
 POD PŘÍSTŘEŠKEM: A47,A42,AR2
 STŘECHA OBJEKTU: A43
 KOUPELNA - SPRCHA ŘEŠÍ ČSN33 2000-7-701ed.2
 UMÝVACÍ PROSTOR ŘEŠÍ ČSN33 2130 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM

**SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
POSPOLOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM**

- LED SVÍTLIDLO VIZ. TABULKA
LED SVÍTLIDLO VIZ. TABULKA

PROJEKTANT		KAREL ŠKARDA	<i>He</i>	PROJEKCE ELEKTRO KAREL ŠKARDA		
VED. PROJEKTANT		JOSEF ŠIMONOVSKÝ		OBECECNICE 394, 261 01 PŘÍBRAM I		
INVESTOR		MĚSTO DOBŘÍŠ, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 119, 263 01 DOBŘÍŠ		IČO: 11301481 Tel.: 606 365 500		
OBECNÍ ÚŘAD		DOBŘÍŠ		Datum		
		KRAJ		Stupeň		
STAVBA				ZAKÁZKOVÉ Číslo		
VÝMĚNA TZB, OBKLADŮ, DLAŽEB A VÝTŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ				Část		
5.MŠ DOBŘÍŠ, JEŘÁBOVÁ č.p. 613				Měřítko		
				Číslo výkresu		
				12/2023		
				DSP		
				23067		
				D.1.4.		
				1:100		
				R. 01		

ELINSTALACE 1.N.P.