



MĚSTO DOBŘÍŠ

Městský úřad Dobříš
Odbor správy majetku

Dobříš

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

IDENTIFIKÁTOR:

ČJ.:

SPIS. ZN.: **MDOB/4501/2024/OT**

VYŘIZUJE: Petr Oplíštil

TELEFON: +420736623386

E-MAIL: petr.oplistil@mestodobris.cz

DATUM: 3. 5. 2024

1.1. Název veřejné zakázky:	Vybudování přístřešku na kola II., ul. Školní – město Dobříš
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:	P24V00000019
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	město Dobříš
Sídlo:	Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO:	00242098
Evidenční číslo:	
1.4. Postup veřejné zakázky:	VZMR IV. kategorie
1.5. Forma zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
1.6. Druh veřejné zakázky:	stavební práce
1.7. Zveřejněné na:	https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000298
1.8. Zahájené dne:	24. 4. 2024

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vážení,

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **ZZVZ**) zadavatel u výše identifikované veřejné zakázky poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v tomto znění:

Zadavatel na základě dotazů uvádí upřesnění k zadávacím podmínkám.

Dotaz č.: 1

Položka:

31.	K	R0008	D+M stojan na kola, vč. betonového základu	kus	60
-----	---	-------	--	-----	----

Je nějaký „referenční“ stojan pro možnost určení přibližné ceny?

Odpověď č.:1

Zadavatel uvádí referenční odkaz na typový produkt (není podmínkou tento konkrétní <https://www.ajprodukty.cz/venkovni-nabytek-a-vybaveni/stojany-na-kola-a-pristresky/stojany-na-kola/stojan-na-kola-179903-179905>

Dotaz č.:2

Položka:

35.	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112
36.	M	572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3
37.	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	112
38.	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	112
39.	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0
40.	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	6
41.	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	40
42.	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	40
43.	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	14
44.	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	40
			POL 35 až 44 toto se má provádět v okolí stavby?		
45.	M	02650300.1	Dodávka materiálu - dřeviny dle projektové dokumentace	kpl	1
			POL 45 v PD není projekt zeleně		
48.	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	1
49.	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný	kus	3
50.	K	93600	Údržba založených sadovnických úprav v délce 2 roky - pravidelné odplevelování výsadeb, zálivka dřevin a keřů, kosení trávníků, případná dosadba uhynulých rostlin a dřevin, prostřihávání dřevin a opravy ukotvení dřevin	m2	112
			POL 48 až 50 toto patří k položce 45?		

Odpověď č.:2

Položky č. 35 – 44 Jedná se o okolní plochu, která bude dotčena stavbou. Jedná se o uvedení do původního stavu

Položka 45 - Náhradní výsadba je určena koordinovaným stanoviskem MěÚ Dobříš, OŽP

Položka 48 – 50 - Ano patří k položce 45 a položka č. 50 se také vztahuje k položce 44

Dotaz č.:3

Střecha lehká zelená: Nejedná se tedy o systémovou položku s například rozchodníkovým kobercem.

Lehká zelená střecha může mít například skladbu (geotextýlie, kokosová rohož, zásyp 20 mm pískovo-zemité substrát s výsadbou rozchodníků? (kolik kusů do m2?)

Při použití cca 20mm vrstvy by došlo zatížení konstrukce o cca 7tun

(1m³ / 0,02 = 50m². 217m² / 50m² = 4,34m³. 4,34m³ zeminy * 1,6t = 6,94 tun)

Odpověď č.:3

Předpokládaná skladba je

Kačírek na výšku lemovací lišty cca 30 mm prosypaný pískem s osazením suchomilné vegetace (rozchodník, netřesk)

Geotextilie 300 g/m²

Hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků

Dřevěný prkenný záklop

Nosná konstrukce přístřešku

Vzhledem k rozsahu změn a zveřejnění vysvětlení v poslední pracovní den před lhůtou pro podání nabídek zadavatel prodlužuje lhůtu o celou dobu a nový termín pro podání nabídek je do 15.5. do 10:00 hod.

S pozdravem

Petr Oplíštil v. r.
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele