

521/1

stávající stožár VO 7-46 bude přesunut

VO 7-46

het.

Truhlářská
4,5 m, dl. 76

uhlářské
š. 4,5 m, dl. 76 m







~~VO 7-4b~~

~~VO 7-4a~~

VO 7-4

stávající stožár VO 7-4, který
je namířen na ul. Háfkova
bude napájet novou trasu VO

LEGENDA:

	nový stožár VO
	nová trasa VO, CYKY 4x10 mm + FeZn 10 mm
	korugovaná chránička Ø110 mm
	stávající stožár VO
	stávající trasa VO
	posun stávajícího stožáru VO

PLOCHY:

	asfaltová vozovka
	parkovací plochy
	dlážděné vjezdy

SEZNAM SVÍTIDEL

označení	mont. výška	vyložení	typ svítidla	náklon
VO 7-4a	6 m	bez vyložení	LED, 8 W, 2700 K	0°
VO 7-4b	6 m	bez vyložení	LED, 8 W, 2700 K	0°
VO 7-46	5,5 m	bez vyložení	LED, 8 W, 2700 K	0°

U Hřiště 456, 267 24 Hostomice info@rifplan.cz		Zodpovědný projektant:		ing. Jana Brožová	
		Vedoucí projektu:		Jakub Šebek, DiS.	
		Vypracoval:		Daniel Sajaš	
Odběratel/Investor:		Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš			
Zakázka:	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Truhlářská				
Stavba:	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Truhlářská	Měřítko:			
		Stran:		1/1	
Objekt:	Výstavba nového VO	Datum:		02/2025	
Část:	SO	Zak. číslo:		NB2024-0007	
Díl:	Veřejné osvětlení	Stupeň:		Dokumentace pro provádění stavby	
Obsah:	SITUACE VO		SO 04		