

PROTOKOL č. 11/2020 - návrh
o určení vnějších vlivů vypracovaný:
PETR SEMILSKÝ
PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV, IČ : 69372659, ČKAIT 0014264

Akce : **DOBŘÍŠ - objekt čp.66, ul. 28.října**
oprava elektroinstalace v prostorech
obvodního oddělení. Policie ČR
D.1.4. SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Podklady : Prohlídka místa stavby, dokumentace stavební část,
ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Popis objektu : zděný objekt, 3x nadzemní podlaží, 1x podzemní podlaží
1. PP: sklepní kóje, kotelna - neřešeno v této PD
1. NP: prostory obvodního oddělení Policie ČR
2. NP: bytové jednotky - neřešeno v této PD
3. NP: bytové jednotky - neřešeno v této PD

Rozhodnutí:

A. venkovní prostory:

AA8, AB8, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR1, AS1
BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

poznámka: venk.prostory s vlivem AD 4 mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tento vliv v daném prostoru vyskytuje pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vliv AD1

B. sprchy:

dle samostatné ČSN ČSN 33 2000-7-701 ed.2

C. ostatní prostory - z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem : prostory normální

Při změně využití objektu musí být vypracován nový protokol o určení vnějších vlivů.

Na Dobříši dne

Složení komise:

Petr Semilský

projektant části PD: D.1.4. Silnoproudá elektrotechnika

IČ : 69372659

Kamýk n.Vlt. 222, 262 63

.....

Vlastník-provozovatel objektu:

Zastoupen:

.....