



UPOZORNĚNÍ: Požární odolnost vyznačených tras požárních úseků pro nové kabelové trasy musí navrhnout odpovědná osoba autorizovaná pro POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB

datum: červen 2020	vypracoval: Petr Semilský	PETR SEMILSKÝ PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV Kamýk n.Vlt. 222, 262 63 IČ : 69372659, ČKAIT: 00124264 email : semilsky@seznam.cz tel.: 602 693 126	
investor : Město Dobříš Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš		stupeň PD: DPS č.zakázky: 11/2020 paré: formát: A4 měřítko: M 1 : 100 č.výkresu: 2.11.20	
název stavby : DOBŘÍŠ - objekt čp.66, ul. 28.října oprava elektroinstalace v prostorech obvodního odd. Policie ČR		název výkresu: Situace 1.NP - samostatné požární úseky kabelových tras	