

PARAPETNÍ KANÁL 100x60MM



- součástí ochranného pospojování
- sčružené a osázení silnoproudé obvodů  
a koncové el.zařízení
- součástí datových rozvodů
- součástí systému EZS

- vedení EZS typu LAM 6x
- telekomunikační vedení typu UTP Cat 5
- svazek vedení s vyznačením odbočení
- vyznačení úseku pro uložení kabel.vedení  
do elektroinstalačního kanálu 100x60mm  
se stínícím žlabem
- vyznačení úseku pro uložení kabel.vedení  
do vkládacích lišt
- informativní vyznačení zásuvek 230V/16A  
- viz výkres zásuvkových a provoz. obvodů

## LEGENDA

ZNAČKA	POPIS
	silnoproudý rozvaděč
	hlavní ochranná připojnice s pripojením k uzemnění
	ochran. a prac.pospojení
	specifikované koncové el.zařízení
	datová zásuvka 2x RJ45
	zásuvka 230V/16A, IP 20
	čidlo systému EZS

## POZNÁMKY :

- Přesné umístění koncových a ovládacích prvků elektroinstalace musí být projednáno s investorem stavby, případně s provozovatelem příslušných prostor
- Při kladení elektrických zařízení na hořlavé látky a do nich, musí být splněny požadavky ČSN 33 2312 ed.2 a ČSN 33 2000-4-482
- Kabelová vedení budou vedení uložena pod omítkou, případně v dodatečně zřízených místech budou vedení Pouze v graficky označených místech budou vedení uložena na povrchu v elektroinstalačních lištách nebo kanálech s možností odstínění pro uložení datových rozvodů
- Kabelová vedení uložena pod omítkou budou vložena do ohebných PVC-trubek.
- Při průchodu tras skrz požární úseky budou prostory utěsněny typizovanými požárními ucpávkami.

SOUSTAVA : TN-C-S, 3+PEN, 3+PE+N ~, 50s-1, 230/400V  
OCHRANA : Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 332000-5-54 ed. 3.  
Pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

PROSTŘEDÍ : Stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

datum: červen 2020		vypracoval: Petr Semilský	PETR SEMILSKÝ PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV kamýk n.Vlt. 222, 262 63 IČ : 69372659, ČKAIT: 00124264 email : semilsky@seznam.cz tel.:602 693 126				
investor : Město Dobříš Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš							
název stavby :		DOBRÍŠ - objekt čp.66, ul. 28.října oprava elektroinstalace v prostorech obvodního odd. Policie ČR					
název výkresu:		Situace 1.NP - datové rozvody a EZS					
stupeň PD:		DPS					
č.zakázky:		11/2020		paré:			
formát:		A2					
měřítko:		M 1 : 50					
		č.výkresu:		6.11.20			