

PLOCHÁ STŘECHA OBJEKTU ŠATEN  
VÝŠKA ATIKY CCA 260 mm

**LEGENDA:**

- NOVÉ PLECHOVÉ PROFILY VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ D.1.1.4
- NOVÉ STŘEŠNÍ PRVKY VIZ. VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ D.1.1.5
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT 300 x 300 mm  
- PO OBVODĚ OPATŘIT ATIKOVÝM NÁBĚHOVÝM KLÍNEM 50 x 50 mm,  
- NATAVIT PODKLADNÍ A VRCHNÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS DO VÝŠKY MIN. 200 mm  
NAPOJENÍ NA VZT S PŘESAHY MIN. 80 mm, ZAKONČENÍ PÁSŮ ZATMELIT  
VIZ. VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ D.1.1.5
- NOVÉ VEDENÍ HROMOSVODU VIZ. VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ D.1.1.5

- PŮVODNÍ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY CELÉ STŘECHY OBJEKTU ŠATEN  
ZNOVU OPATŘIT NÁTĚREM VE DVOU VRSTVÁCH (ZÁKLADNÍ + FINÁLNÍ LAK)  
VIZ. VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ D.1.1.5


**LEGENDA PLOCHÉ STŘECHY:**

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI              | PLOCHA<br>V m2 |
|------|------------------------------|----------------|
| PL01 | PLOCHÁ STŘECHA OBJEKTU ŠATEN | 359,84         |

**NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY:**

- VRCHNÍ HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM BŘIDLICÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST B ROOF T3 (NAPŘ. SK Bit 105 PV) - NATAVENÝ, S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO ROUNA MIN. 250 g/m<sup>2</sup>
- PODKLADNÍ HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (NAPŘ. POLY-Elast Rapid DS) - NATAVENÝ S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY MIN. 200 g/m<sup>2</sup>
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR (NAPŘ. DEKPRIMER)
- ODSTRANIT PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINU - ASFALTOVÉ PÁSY - VYSRAVIT A OČISTIT PODKLADNÍ POVRCH
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

POZN. PŘI PŘECHODU Z ROVNÉ NA SVISLÉ ČÁSTI KONSTRUKCÍ (ATIKY, POTRUBÍ VZT) BUDE POD NOVÉ ASFALTOVÉ PÁSY  
POUŽIT ATIKOVÝ NÁBĚHOVÝ KLÍN 50 x 50 mm



**OPRAVA STŘECH ZIMNÍHO STADIONU DOBŘÍŠ**

|   |  |  |  |         |
|---|--|--|--|---------|
| Zpracoval:<br>Ing. Jana Jirušková                           | Zodpovědný projektant:<br>Ing.arch. Jan Zbíral | Místo stavby:<br>263 01 Dobříš, parc.č. st. 2419/2, 2420 | <br>Ing.arch. Jan Zbíral<br>autorizovaný architekt ČKA 04 014<br>mob: +420 603 150 808 e-mail: jan.zbiral@gmail.com |         |
| Investor:<br>Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš |  |  |  |         |
| Obsah:<br>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ             |  |  | Datum  | 06/2020 |
|   |  |  | Měřítko  | 1:100   |
| Název:<br>SO1 - OBJEKT ŠATEN - PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH      |  | Stupeň PD:<br>DPS  | Číslo výkresu  | D.1.1.3 |
|   |  |  |  |         |