



# MĚSTO DOBŘÍŠ

Městský úřad Dobříš  
Odbor místního rozvoje

# Dobříš

**VÁŠ DOPIS ZN.:****ZE DNE:****IDENTIFIKÁTOR:** MDOBX00RQ54L**ČJ.:** MDOB 36358/2022/Opp**SPIS. ZN.:** MDOB/5646/2022/OT**VYŘIZUJE:** Petr Oplíštil**TELEFON:** +420736623386**E-MAIL:** petr.oplistil@mestodobris.cz**DATUM:** 27. 4. 2022

1.1. Název veřejné zakázky:	Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš č.p. 38
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:	P22V00000023
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	město Dobříš
Sídlo:	Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO:	00242098
Evidenční číslo:	
1.4. Postup veřejné zakázky:	VZMR IV. kategorie
1.5. Forma zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
1.6. Druh veřejné zakázky:	stavební práce
1.7. Zveřejněné na:	<a href="https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000126">https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000126</a>
1.8. Zahájené dne:	14. 4. 2022

### Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Vážení,

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **ZZVZ**) zadavatel u výše identifikované veřejné zakázky poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v tomto znění:

#### Dotaz č. 1

Předaný výkaz výměr neodpovídá vyhl. č. 169/2016 Sb., § 6 a § 7 kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme zadavatele o doplnění.

#### Odpověď č. 1

Položky soupisu prací nejsou v rozporu s žádným ustanovením zmiňované vyhlášky. Výkaz výměr, potažmo odkazy jsou uvedeny všude tam, kde jsou pro stanovení položky soupisu prací potřeba. V ostatních případech byly výměry odměřeny grafickými editory resp. převzaty z textových či tabulkových částí vícero příloh projektové dokumentace, jež jsou jako celek nedílnou součástí

dokumentace pro zadání stavebních prací. Výměry drobných a doplňkových prací a, dodávek a montáží, které nebylo možné detailněji specifikovat, byly stanoveny odborným odhadem.

#### **Dotaz č. 2**

V předaném výkazu výměr je v pol. č. 8 a č. 9 uvedeno množství odvozu suti 9,5 t. Po rozkrytí položek je celkové množství 28,97 t suti a 0,98 t sádkartonu, dále chybí 2,102 t likvidace potrubí. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr. Dále žádáme poplatky za skládku uvést dle zákona o odpadech.

#### **Odpověď č. 2**

Není známo o jaké rozkrytí položek se jedná. Bylo zadáno pouze 9,5 t. Ostatní viz. odpověď na dotaz č.1.

#### **Dotaz č. 3**

V předaném výkazu výměr v oddílu 97 chybí vnitrostaveništní doprava. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr

#### **Odpověď č. 3**

Doplněno do výkazu výměr.

#### **Dotaz č. 4**

V předaném výkazu výměr je v pol. č. 11 uveden přesun hmot pro vodovod v množství 1,0 t. Po rozkrytí položek je celkové množství pro vodovod 2,807 t. Chybí přesun hmot pro obklady keramické a izolace tepelné. V pol. č. 12 je uveden přesun hmot v množství 8,5 t. Po rozkrytí položek je celkové množství 10,259 t. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

#### **Odpověď č. 4**

Není známo o jaké rozkrytí položek se jedná. Bylo zadáno pouze 1,5 t, resp. 8,0 t. Ostatní viz. odpověď na dotaz č.1.

#### **Dotaz č. 5**

V předaném výkazu výměr jsou v pol. č. 14 uvedeny protipožární ucpávky v množství kpl. Žádáme zadavatele o rozpis položky. V předané dokumentaci jsme nenašli PBR. Žádáme o doplnění.

#### **Odpověď č. 5**

Položka Protipožární ucpávky se nemění.

#### **Dotaz č. 6**

V předaném výkazu výměr je v pol. č. 53 a č. 54 tlaková zkouška DN 40 a DN 50. V předaném výkazu výměr je též uvedeno potrubí DN 63. Žádáme zadavatele o opravu.

#### **Odpověď č. 6**

Ve výkazu jsou uvedeny potrubí dimenze do 50 mm (jedná se o vnitřní průměr). U potrubí označeného např. D 63 se jedná o vnější průměr.

#### **Dotaz č. 7**

V předaném výkazu výměr je v pol. č. 71 a č. 72 uvedena demontáž SDK příčky a podhledů. Tyto položky jsou chybně uvedeny v oddílu 767. Správně patří do oddílu 763. Nová položka na SDK příčku uvedena není.

#### **Odpověď č. 7**

Rozpočtový program RTS tuto položku zařídí do oddílu 767. Oddíl 763 je v RTS Montáž dřevostaveb.

#### **Dotaz č. 8**

V předaném výkazu výměr chybí vedlejší a ostatní náklady. Žádáme zadavatele o doplnění položky zařízení staveniště, provoz investora (omezení prací), dokumentaci skut. provedení dle vyhl. č. 169/2016 Sb. tak, aby pro všechny účastníky výběrového řízení byly podmínky stejné. Dále žádáme zadavatele o sdělení, zda činnosti uvedené ve smlouvě o dílo v čl. IV, bodu 3 budou použity v rámci výstavby. V případě, že ano, tak žádáme zadavatele o doplnění.

#### **Odpověď č. 8**

Doplněno do výkazu výměr.

**Dotaz č. 9**

Žádáme zadavatele o sdělení, zda se v předmětné stavbě nenachází azbest.

**Odpověď č. 9**

K dnešnímu dni není zadavateli známo, že by se v objektu měl azbest nacházet.

**Dotaz č. 10**

V předané technické zprávě je uvedeno, že se má před zahájením stavby ověřit s požárním specialistou požární odolnost instalačních dvířek. Žádáme zadavatele o vyjádření specialisty před odevzdáním nabídky, aby mohla být určena správná cena.

**Odpověď č. 10**

Stávající instalační požární dvířka jsou nevyhovující, žádáme inst. dvířka ocenit dle posledního aktuálního PBŘ.

**Související opatření**

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace přijímá související opatření a prodlužuje termín pro odevzdání nabídek do 07.05.2022 do 13:00

V Praze, dne 27.04.2022

Ing. Pavel Svoboda

**Přílohy: obě vložené do [aktualizované Přílohy č. 1 – 6](#)**

- 1) Aktualizovaný výkaz výměr
- 2) PBŘ