

Název zadavatele:	Město Dobříš
Sídlo:	Mírové náměstí 119 26301 Dobříš
IČO:	00242098

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš - 1.etapa“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000013**“

Dne 16. 02. 2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš - 1.etapa“ v listinné podobě žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

1) Prosím o upřesnění položky týkající se RVO22 Hostomická. Ve výkazu výměr je uvedena tato položka „Modernizace RVO22 Rosovická“. V Pasportu jsou přiložené fotografie, kde jsou dva různé rozvaděče. Domnívám se, že jedna fotka je zmiňovaný RVO22, ale fotka vlevo je RVO24 Hornická (Za Sokolovnou). Týká se modernizace opravdu jen RVO22?

2) Podle světelného výpočtu má být svítidlo:

Situace 1: výška 10 m, výložník 2 m
Situace 4: výška 6 m, Výložník 0,7 m
Situace 5: výška 5 m, výložník 0,4 m

Ve výkazu výměr jsou stožáry 8 m a 6 m (K8 a K6).

Výložníky zde uvedené nejsou vůbec.

Znamená to, že při výměně stožárů se všechny 10 m vymění za 8 m a 5 a 6 m shodně za 6 m? S jakými výložníky máme tedy počítat?

Např. na K8 by 2 m výložník být neměl, stožár by měl být zesílený.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

1) Ano, v této fázi rekonstrukce se modernizace týká pouze RVO 22 Rosovická.

2) Ano, 10m stožáry (dnešní stav je 8m stožár a obloukový stožár 1,5 m) se vymění za 8metrový stožár s případnou redukcí pro svítidlo (pokud svítidlo nedisponuje kloubem a průměrem vhodným pro osazení na 8 metrový stožár).

6 a 5 metrové stožáry budou nahrazeny 6 metrovými stožáry tak, aby došlo k rovnoměrnému nasvícení komunikace. Redukci, popř. výložník uchazeč nacení spolu se stožárem, pokud to bude pro osazení svítidla nutné.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Dobříši dne 20.02.2023

Ing. Pavel Svoboda, v.r.