


Schéma rozvodu veřejného osvětlení



Napojení na stávající vedení veřejného osvětlení v místě původního demontovaného sloupu

LEGENDA:	
EL1	Svítidlo veřejného osvětlení CoreLine Malaga LED 28,5W, 3600lm, 3000K Sloup K6 133/89/60, h=6,0m, výložník SK1-500 Stožárová vyzbroj SV-A-6.16.4 IP20
EL2	Stávající sloup VO v ul. U Slávie Provedena výměna stávajícího výložníku za výložník SK2-500/90 doplnění nového svítidla CoreLine Malaga LED 28,5W, 3600lm, 3000K a výměna stožárové vyzbroje za SV-A-6.16.4/2

Poznámka:

Zařídění komunikace dle ČSN CEN/TR 13201-1 M5
Zařídění komunikace - chodník dle ČSN CEN/TR 13201-1 P4

— VO ~ NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO 1-CYKY(J) 4*16mm²
— DRÁT Fezn prům 10mm

DĚLKA KABELOVÉ TRASY 350 m
DĚLKA KABELOVÉHO VEDENÍ 410 m
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PROVEDENA
V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.3
SAMOČINNÝM OPJOJENIM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ
VNĚŠÍ VLIVY V SOULADU S ČSN 33 2000-1 ed.3 A ČSN 33 2000-5-51 ed.3
PROSTORY ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ
POTRUBNÍ SLOUPY VO UZEMNĚNÝ STROJENÝM ZEMNÍČEM DRÁT FeZn prům. 10mm

