

Potrubí pro odvod kondenzátu DN75, vedeno ve sklonu, pod stropem. Pod stropem osazen sifon se zápachovou uzávěrkou.

Potrubí pro odvod kondenzátu napojit na stávající potrubí dešťové kanalizace. Poloha napojení je pouze orientační. Nutné ověřit na stavbě při realizaci.

LEGENDA:

- VZT POTRUBÍ - PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ - ODTAH
- VZT POTRUBÍ - SÁNÍ
- VZT POTRUBÍ - VÝFUK
- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ - PŘÍVOD
- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ - ODVOD
- TEPELNÁ IZOLACE
- DEMONTÁŽ VZT POTRUBÍ
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ


POZNÁMKA:
SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE VČETNĚ DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO STÁVAJÍCÍ VZT. VÝMĚNA PŘÍVODNÍHO VENTILÁTORU VČETNĚ MOTORU A ÚPRAVY TRAS VYTÁPĚNÍ. DÁLE DOPLNĚNÍ ODVODU KONDENZÁTU OD NOVÉHO CHLADIČE.


NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO CHLADÍCÍ JEDNOTKY BUDE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

SOUČÁSTÍ PROFESE ELEKTRA BUDE PŘIPOJENÍ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK A AHU BOXŮ NA EL. SÍŤ A PŘÍPADNÉ PRODLOUŽENÍ NAPÁJECÍCH KABELŮ STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY.

SOUČÁSTÍ PROFESE MaR BUDE DOPLNĚNÍ ŘÍZENÍ CHLAZENÍ DO STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU MaR A PŘÍPADNÉ PRODLOUŽENÍ ŘÍDÍCÍCH KABELŮ STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY.

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ !



HLAVNÍ PROJEKTANT: 		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		Vypracoval: Ing. Tomáš Brotánek Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Brotánek	
STAVEBNÍK: Město Dobříš Mírové náměstí 119, Dobříš, 263 01					
PROJEKT: CHLAZENÍ SPORTOVNÍ HALY				Zakázkové číslo: 220029	
MÍSTO STAVBY: ul. Školní, č.p. 36, Dobříš, 263 01				Datum: 15.12.2022	
ČÁST, PROFESE: D.1.4 CHLAZENÍ			Objekt: SO-01	Stupeň: DPS	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			Měřítko: 1:100	Č.výkr.: D.1.4_CHL_03	

razítko a podpis