

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zadávacího řízení	Chlazení sportovní haly
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Dobříš
IČ	00242098
Adresa sídla	Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Ing. Pavel Svoboda, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	DILUCIDUM s.r.o.
Adresa	Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ	04937457
Pověřená osoba	Vojtěch Příhoda, tel: +420 773 284 720, email: prihoda@dilucidum.cz

1 Odpověď na žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1 Zadavateli byla dne 16. 2. 2024 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz

Dobrý den potřebovali bychom k docenění rozšíření systému MaR znát o jaký systém jde, jelikož ze zaslaných podkladu nelze zjistit. Dále bychom pro nacení nového chladiče VZT jednotky potřebovali upřesnit výrobce VZT jednotky, které taky není jednoznačné z podkladu.

Odpověď

Systém je navržen jako rovnotlaký. Přívod a odvod vzduchu je zajišťován centrální VZT jednotkou ve venkovním provedení umístěnou na střeše. VZT jednotka je vybavena vlastní vestavěnou regulací.

VZT jednotky jsou od výrobce MANDÍK, a.s.

Dokládáme technickou zprávu MaR z původní zakázky realizované v roce 2019.

3 Související opatření

- 3.1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nepřijímá žádné související opatření.

V Praze, dne 19. 2. 2024

Vojtěch Příhoda
Zástupce zadavatele