



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název zadávacího řízení	Rekonstrukce chodníku v ulici Hostomická (II/114)
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Dobříš
IČ	00242098
Adresa sídla	Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Ing. Pavel Svoboda, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	DILUCIDUM s.r.o.
Adresa	Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ	04937457
Pověřená osoba	Vojtěch Příhoda, tel: +420 773 284 720, email: prihoda@dilucidum.cz



1 Odpověď na žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1 Zadavateli byla dne 28. 2. 2024, 29. 2. 2024 a 1. 3. 2024 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz

Dobrý den.

Žádám o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114).

V objektu 1 – chodník v položce č. 19 nekoresponduje množství a měrná jednotka, správně je 25 m. Upraví zadavatel výkaz výměr? Děkuji.

19	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	25,000
VV		"dle technické zprávy"25			25,000

Odpověď

Poskytujeme upravený výkaz výměr.

2.2 Dotaz

Dobrý den.

Žádám o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114):

Zadávací dokumentace počítá s osazením 19 ks nových UV. Výkaz výměr uvádí napojení pouze 14 ks UV.

Vysvětlí zadavatel nesoulad mezi počtem osazení nových UV a počtem jejich napojení na stávající potrubí?

64	K	R 17	napojení potrubí do stávajícího potrubí sedl. tvarovkou	kus	14,000
VV		"UV č. 1-13"13			13,000
VV		"UV č. 18" 1			1,000

Odpověď

Vpusť č. 19, 16 a 15 bude napojena přímo do nové šachty. která je v bezprostřední blízkosti.

Opravujeme počet napojení sedlovou tvarovkou na 19-3=16 ks.

2.3 Dotaz

Dobrý den.

Žádám o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114):

1. Byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, týkající se skladeb asf. komunikací

(tloušťky vrstev, použitá směs).

PD - techn. zpráva: ACP 16+ 5 cm, ACL 16+ 6 cm, ACO 11+ 4 cm

PD - vzor. řez: ACP 22+ 5 cm, ACL 16+ 6 cm, ACO 11+ 4 cm



x

VV: ACP 22 6 cm, ACP 16 6 cm, ACO 11 4 cm

Uvede zadavatel PD a VV do souladu?

2. Ve výkazu výměr je část VDZ v barvě a část v plastu. Jde o záměr zadavatele?

80	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	170,300
VV			42,9+20,9+42,7+21,1+18,1+24,6		170,300
81	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	M	24,400
VV			12,8+11,6		24,400
82	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	107,900
VV			4*7,6+6,7*4+6,5*3		76,700
VV			"zastávka bus" 13*2,4		31,200

3. Ve výkazu výměr jsou položky pro demontáž stěn a střechy přístřešku. Dle názoru účastníka ale chybí položky pro vybourání podezdívky stávajícího přístřešku. Doplní zadavatel položky bourání a likvidace sutí?

Odpověď

- 1) Poskytujeme upravený výkaz výměr a vzorový řez.
- 2) Poskytujeme upravený výkaz výměr, VDZ bude v bílém plastu.
- 3) Poskytujeme upravený výkaz výměr doplněný o položky.

3 Související opatření

- 3.1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 15. 3. 2024, 9:00.

V Praze, dne 5. 3. 2024

Vojtěch Příhoda
Zástupce zadavatele