

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy zbývající části 1 NP Střediska zdraví č. p. 38

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení - VZMR

Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Dobříš

IČ: 00242098

Adresa sídla: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Pavel Svoboda

1 Odpověď na žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace

1.1 Zadavateli byla dne 11.02.2025 doručena žádost o vysvětlení. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2. 1 Dotaz č. 1 – odpovědi jsou označeny zeleně přímo v textu

Dobrý den,
prosím o upřesnění položek níže.

270 K 13 Nouzové osvětlení dle PD kpl 1,000

Prosím uvést parametry nouzového osvětlení, nebo referenční výrobek. V dokumentaci o tom není zmínka.

LED Nouzové svítidlo LED/2W/230V 6000K - jedná se o 1 ks?

Ano 1ks. Nouzové osvětlení dle PD.

268 K 11 Bezbariérové vybavení WC pro invalidní osoby kpl 1,000

Prosím o přesnou specifikaci vybavení WC pro invalidy.

Viz Rozpočet. - prosím o dodání nového rozpočtu

Z výkresu je patrné wc pro invalidy, umyvadlo pro invalidy, madla pro invalidy a přebalovací pult.

45 K Pol45 Drážky ve zdech pro vedení potrubí - dle PD komplet 1,000

prosím uvést šířku hloubku a celkovou délku drážek

6 * průměr 50mm, předpokládaná tl.200mm přibližně - tady došlo zřejmě k omylu, je nutný požadovaný rozměr a délka drážek

6ks drážek rozměr 50mm hloubka, šíře 200 mm, délka 600 mm.

17 M 34535008 spínač - dle PD a dle investora kus 40,000

Kolik ks jakého řazení?

ponechat - ponechat co?

Ponechat počet spínačů, z PD je patrné jejich ovládání.

21 M 35822111 jističe kus 50,000

Jednofázové či třífázové, kolik ampér, kolik ks od každého jističe?
Bude upřesněno na stavbě - jak to tedy nacenit? Nebo to budou vícepráce?

7 x 3fázové B20

33 x 1fázové B16

10 x 1fázové B10

25 M 34825001 svítidlo interiérové stropní v kazetovém podhledu kus 49,000

REF. VÝROBEK - LED panel LEDVANCE Compact 600x600mm 33W/4000K neutrální bílá

54 M 34825002 svítidlo interiérové stropní liniové zavěšené kus 9,000

REF. VÝROBEK - LED panel McLED Office 6030 18W 4000K 30x60cm

55 M 34825003 svítidlo interiérové stropní přisazené kus 1,000

REF. VÝROBEK - LED svítidlo s čidlem Kanlux BENO 18W NW-L-SE W IP54 neutrální bílá

uveďte referenční výrobky, nebo dodejte výpočet osvětlení.

Použity stávající prvky v budově – z první fáze stavebních úprav. - takže půjde pouze o přemístění stávajících svítidel? Pokud ne, uveďte konkrétní typy svítidel.

3 Související opatření

3. 1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nepřijímá související opatření.

V Dobříši, dne 17.02.2025

Ing. Pavel Svoboda, starosta města Dobříše