



LEGENDA:

VO 7-4b		nový stožár VO
---		nová trasa VO, CYKY 4x10 mm + FeZn 10 mm
VO 7-4		stávající stožár VO

SEZNAM SVÍTIDEL

označení	mont. výška	vyložení	typ svítidla	náklon
VO 7-4a	6 m	bez vyložení	LED, 8 W, 2700 K	0°
VO 7-4b	6 m	bez vyložení	LED, 8 W, 2700 K	0°
VO 7-46	5,5 m	bez vyložení	LED, 8 W, 2700 K	0°

U Hřiště 456, 267 24 Hostomice info@rifplan.cz		Zodpovědný projektant:	ing. Jana Brožová		
		Vedoucí projektu:	Jakub Šebek, DiS.		
		Vypracoval:	Daniel Sajaš		
Odběratel/Investor:		Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš			
Zakázka:	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Truhlářská				
Stavba:	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Truhlářská		Stran:	1/1	
Objekt:	Výstavba nového VO		Datum:	02/2025	
Část:	SO		Zak. číslo:	NB2024-0007	
Díl:	Veřejné osvětlení		Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby	
Obsah:	SCHÉMA ZAPOJENÍ VO		SO 05		