



# Schéma rozvodu veřejného osvětlení



LEGENDA:	
EL1	Svítidlo veřejného osvětlení Coreline Malaga LED 29,5W, 3450lm, 3000K Sloup K6 133/89/60, h=6,0m, výložník SK1-500 Stožárová výzbroj SV-A-6.16.4 IP20
EL2	Stávající sloup VO včetně stávajícího LED svítidla připojení na nové kabelové vedení

## Poznámka :

Zařízení komunikace dle ČSN CEN/TR 13201-1 P4  
Zařízení komunikace - chodník dle ČSN CEN/TR 13201-1 P4

— VO — NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO 1–CXY(J) 4\*16mm<sup>2</sup>  
— — DRÁT FeZn prům. 10mm

DÉLKA KABELOVÉ TRASY 190 m  
DÉLKA KABELOVÉHO VEDENÍ 230 m  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PROVEDENA V SOULADU S ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANÝCH VODIČŮ  
VNĚJŠÍ VLIVY V SOULADU S ČSN 33 2000–1 ed.3 A ČSN 33 2000–5–51 ed.3  
PROSTORY ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ  
JEDNOTLIVÉ SLOUPY VO UZEMNĚNÝ STROJENÝM ZEMNÍČEM DRÁT FeZn prům. 10mm

Změna: Popis:		Vypracoval:		Datum:		Autorizační razítko:		Připr:	
Schéma:		Akce:		REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA - VO					
		<b>Objednatel / investor:</b> <b>Město Dobříš</b> Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš tel.: +420 318 533 311 mail: epocdela@mesdobris.cz www: mesdobris.cz		<b>Objeatatel / investor:</b> <b>Město Dobříš</b> Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš tel.: +420 318 533 311 mail: epocdela@mesdobris.cz www: mesdobris.cz		<b>Hlavní inženýr projektu:</b> <b>Ing. Václav Juppa</b>		<b>Datum:</b>  02/2024	
		<b>Generální projektant:</b> <b>DOPAS s.r.o.</b> Mánesova 49/3 150 00 Praha 5 - Košíře tel.: +420 737 649 724 mail: info@dopas.net		<b>Generální projektant:</b> <b>DOPAS s.r.o.</b> Mánesova 49/3 150 00 Praha 5 - Košíře tel.: +420 737 649 724 mail: info@dopas.net		<b>Zodpovědný projektant:</b> <b>Zdeněk Vácha</b> <b>Kontroloval:</b> <b>Zdeněk Vácha</b> <b>Vypracoval:</b> <b>Zdeněk Vácha</b>		<b>Datum:</b>  02/2024  02/2024  02/2024	
		<b>Profese:</b> 2023_1029		<b>Profese:</b> 2023_1029		<b>Zdeněk Vácha</b>		<b>Měřilko:</b>  02/2024	
Stupeň PD: DUS		Část / profese: D		Stavění objekt: 401		Formát:			
Dokumentace pro územní souhlas		Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Veřejné osvětlení		2 x A4			
Poblohojs: Souřadnicový systém S-JTSK		Výskopis: Výškový systém Bpv				č. výkresu: 5			